



AGUA PARA CONSUMO HUMANO

ENERO 2019



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ENERO 2019 - URBANO



Nº	Sistema	Distrito	Localidad	CALIDAD			
				FÍSICO - QUÍMICO			
				Cloro Residual (ppm)			
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	C1 Total
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l	
1	EPS EMAPA HUACHO	Huacho	Huacho	3	0	3	6
		Hualmay	Hualmay	0	0	24	24
		Sayán	Sayán	0	0	5	5
		Vegueta	Mazo	0	0	10	10
			Vegueta	0	0	5	5
			Primavera	0	0	10	10
2	MUNICIPALIDAD DE HUAURA	Huaura	Huaura	60	16	0	76
3	MUNICIPALIDAD DE AMBAR	Ambar	Huacan	40	0	0	40
4	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Sayán	9 de Octubre	6	0	0	6
5	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA		La Merced	10	0	0	10
	Totales			119	16	57	192

Fuente: Área de salud ambiental



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ENERO 2019 - RURAL



Nº	Sistema	Distrito	Localidad	CALIDAD				Total de Muestras	
				FÍSICO - QUÍMICO					
				Cloro Residual (ppm)					
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	Total de Muestras		
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l			
1	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Vegueta	Bellavista	5	0	0	5		
2	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA		San Juan	5	0	0	5		
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN		Florida	5	0	0	5		
4	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Sayán	Chambara alta y baja, Los Angeles, San Miguel, Santa Elvira	0	0	9	9		
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN		17 De Enero	4	0	0	4		
6	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Leoncio Prado	Santa Cruz	5	0	0	5		
Totales				24	0	9	33		

Fuente: Área de salud ambiental