



AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NOVIEMBRE 2020



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NOVIEMBRE 2020 - URBANO



Nº	Sistema	Distrito	Localidad	CALIDAD				CI Total	
				FÍSICO - QUÍMICO					
				Cloro Residual (ppm)					
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura			
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l			
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA	Huaura	Huaura	4	0	0	4		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBAR	Ambar	Huacan	8	0	0	8		
3	EPS AGUAS DE LIMA NORTE	Vegueta	Vegueta	0	0	5	5		
TOTAL				12	0	5	17		

Fuente: Área de Salud Ambiental