



AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DICIEMBRE 2021



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DICIEMBRE 2021 - URBANO



Nº	Sistema	Distrito	Localidad	CALIDAD			
				FÍSICO - QUÍMICO			
				Cloro Residual (ppm)			
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	CI Total
0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l					
1	AGUAS DE LIMA NORTE	Huacho	Huacho	0	0	30	30
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA	Huaura	Huaura	0	0	3	3
3	JASS	Vegueta	Perlita	0	0	5	5
4	JASS		Bellavista	5			5
5	AGUAS DE LIMA NORTE		Primavera	0	0	5	5
6	AGUAS DE LIMA NORTE		Vegueta	0	0	5	5
7	JASS	Andajes	Andajes	3	0	0	3
8	JASS	Oyón	Tinta	0	0	3	3
9	JASS		Mallay	0	0	3	3
10	JASS	Navan	Liple	2	1	0	3
11	JASS	Santa Leonor	Jucul	3	0	0	3
12	JASS		Chiuchin	2	1	0	3
TOTAL				15	2	54	71

Fuente: Área de Salud Ambiental