



AGUA PARA CONSUMO HUMANO

JULIO 2021



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

JULIO 2021 - URBANO



Nº	Sistema	Distrito	Localidad	CALIDAD				CI Total	
				FÍSICO - QUÍMICO					
				Cloro Residual (ppm)					
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura			
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l			
1	AGUAS DE LIMA NORTE	Huacho	Huacho	2	0	10	12		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA	Huaura	Huaura	4	0	0	4		
3	JASS	Vegueta	Bellavista	0	5	0	5		
4	JASS		Perlita	0	5	0	5		
5	AGUAS DE LIMA NORTE		Vegueta	0	0	9	9		
6	JASS	Oyón	Ucrushaca	0	0	4	4		
7	JASS		Rapaz	0	0	4	4		
8	JASS		Tinta	0	0	4	4		
9	JASS		Mallay	0	0	4	4		
TOTAL				6	10	35	51		

Fuente: Área de Salud Ambiental