



AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MAYO 2021



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MAYO 2021 - URBANO



Nº	Sistema	Distrito	Localidad	CALIDAD				CI Total	
				FÍSICO - QUÍMICO					
				Cloro Residual (ppm)					
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura			
				0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l			
1	AGUAS DE LIMA NORTE	Huacho	Huacho	2	0	13	15		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA	Huaura	Huaura	6	0	0	6		
3	JASS	Vegueta	Perlita	5	0	0	5		
4	AGUAS DE LIMA NORTE		San Isidro	0	0	5	5		
5	JASS	Navan	Navan	0	2	0	2		
TOTAL				13	2	18	33		

Fuente: Área de Salud Ambiental