



REPORTE DE VIGILANCIA AGUA PARA CONSUMO HUMANO AGOSTO 2023



**RED DE SALUD HUAURA OYÓN
SALUD AMBIENTAL**



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO AGOSTO - 2023

#Salud Ambiental

Nº	DISTRITO	SISTEMA	LOCALIDAD	CALIDAD				CI Total	
				FÍSICO - QUÍMICO					
				Cloro Residual (ppm)					
				Riesgo	Mediano Riesgo	Segura			
0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l							
1	HUACHO	AGUAS DE LIMA NORTE	HUACHO	0	0	20	20		
2			MANZANARES	0	0	22	22		
6	SAYAN	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	LA MERCED	3	0	0	3		
7			MANI ALTO	3	0	0	3		
8			CAÑAS	3	0	0	3		
9	HUALMAY	AGUAS DE LIMA NORTE	HUALMAY	0	0	25	25		
10	AMBAR	MUNICIPALIDAD	AMBAR	0	14	0	14		
11	HUAURA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	SAN ISIDRO	0	1	2	3		
12			LA SOLEDAD	0	3	0	3		
			TRES DE MAYO	0	0	3	3		
13			EL CARMEN	1	1	1	3		
17			MUNICIPALIDAD	0	0	1	1		
18	VEGUETA	AGUAS DE LIMA NORTE	VEGUETA	0	0	2	2		
20		JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	MEDIO MUNDO	0	1	1	2		
21	OYÓN	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	UCRUSCHACA	0	2	1	3		
22			QUICHAS	0	2	1	3		
23		MUNICIPALIDAD	OYÓN	0	5	5	10		
25	LEONCIO PRADO	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	AUQUIMARCA	3	0	0	3		
26			SANTA CRUZ	3	0	0	3		

Fuente: Área de Salud Ambiental - Red de Salud Huaura Oyón