

# REPORTE DE VIGILANCIA

## AGUA PARA CONSUMO HUMANO

### ABRIL 2025



**HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN**  
Área de Salud Ambiental - UESA

**02 de Mayo del 2025**  
**08:00 hrs.**



# VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

## ABRIL 2025 – HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

#EpidemiologíaSaludAmbiental

### QUÍMICOS INORGÁNICOS - CLORO RESIDUAL

MTRA.	PUNTO DE MUESTREO	RIESGO			TOTAL
		Alto 0.00.0 - < 0.3 mg/l	Medio 0.3 mg/l - < 0.5mg/l	Seguro > 0.5 mg/l	
P-1	Cisterna N° 02 - Ingreso	2	0	17	19
P-2	Cisterna N° 02 - Interior	2	0	17	19
P-3	Sala de Operaciones	0	0	17	17
P-4	Central de Esterilizacion	0	0	17	17
P-5	Centro Obstetrico	0	0	17	17
P-6	Cocina	0	0	17	17
P-7	Comedor	0	0	17	17
P-8	UCI	0	0	17	17
P-9	Laboratorio Clinico	0	0	17	17
P-10	Inmunizaciones	0	0	17	17
Total		4	0	170	174

Fuente: Área de Salud Ambiental - HRH



UNIDAD DE  
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD  
AMBIENTAL

[www.hdhuacho.gob.pe](http://www.hdhuacho.gob.pe)



Epidemiología y Salud Ambiental