

REPORTE DE VIGILANCIA

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MARZO 2025



HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN
Área de Salud Ambiental - UESA

**02 de Abril del 2025
08:00 hrs.**



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MARZO 2025 – HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

#EpidemiologíaSaludAmbiental

QUÍMICOS INORGÁNICOS - CLORO RESIDUAL

MTRA.	PUNTO DE MUESTREO	RIESGO			TOTAL
		Alto	Medio	Seguro	
		0.00.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l	
P-1	Cisterna N° 02 - Ingreso	0	0	21	21
P-2	Cisterna N° 02 - Interior	0	0	21	21
P-3	Sala de Operaciones	0	0	21	21
P-4	Central de Esterilizacion	0	0	21	21
P-5	Centro Obstetrico	0	0	21	21
P-6	Cocina	0	0	21	21
P-7	Comedor	0	0	21	21
P-8	UCI	0	0	21	21
P-9	Laboratorio Clinico	0	0	21	21
P-10	Inmunizaciones	0	0	21	21
Total		0	0	210	210

Fuente: Área de Salud Ambiental - HRH

