

REPORTE DE VIGILANCIA

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MAYO 2025



HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN
Área de Salud Ambiental - UESA

02 de Junio del 2025
08:00 hrs.



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MAYO 2025 – HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

#EpidemiologíaSaludAmbiental

QUÍMICOS INORGÁNICOS - CLORO RESIDUAL

MTRA.	PUNTO DE MUESTREO	RIESGO			TOTAL
		Alto 0.00.0 - < 0.3 mg/l	Medio 0.3 mg/l - < 0.5mg/l	Seguro > 0.5 mg/l	
P-1	Cisterna N° 02 - Ingreso	0	0	20	20
P-2	Cisterna N° 02 - Interior	0	0	20	20
P-3	Sala de Operaciones	0	0	20	20
P-4	Central de Esterilizacion	0	0	20	20
P-5	Centro Obstetrico	0	0	20	20
P-6	Cocina	0	0	20	20
P-7	Comedor	0	0	20	20
P-8	UCI	0	0	20	20
P-9	Laboratorio Clinico	0	0	20	20
P-10	Inmunizaciones	0	0	20	20
Total		0	0	200	200

Fuente: Área de Salud Ambiental - HRH



UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD
AMBIENTAL

www.hdhuacho.gob.pe



Epidemiología y Salud Ambiental

