



AGUA PARA CONSUMO HUMANO

JUNIO 2018



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

JUNIO 2018 - URBANO



Nº	Sistema	Localidad	Distrito	Población		TOMA DE MUESTRA	CALIDAD			
							FÍSICO - QUÍMICO			
				Total (hbtes.)	Servida (hbtes.)		Cloro Residual (ppm)			
							Riesgo	Mediano Riesgo	Segura	
							0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l	
1	EPS EMAPA HUACHO	Huacho	Huacho	45,854	43,561	28/06/2018	0	0	10	
		Manzanares	Huacho	14,898	12,663	12 y 19/06/2018	0	0	10	
		Hualmay	Hualmay	28,380	27,987	6, 8 y 14/06/2018	0	0	24	
		San Bartolomé	Santa María	7,132	7,132	22/6/2018	8	2	0	
		Sayán	Sayán	7,705	7,320	7/06/2018	0	0	7	
		Mazo	Vegueta	1,189	1,189	12/06/2018	10	0	0	
		Primavera	Vegueta	2,330	2,282	14/06/2018	0	0	10	
2	MUNICIPALIDAD DE HUAURA	Huaura	Huaura	28,805	23,044	01, 05, 18, 19 y 22/06/2018	11	10	15	
3	ASOCIACION DE USUARIOS - AGUAS HUMAYA	Humaya	Huaura	4,468	4,356	13 y 30/06/2018	11	0	0	
4	MUNICIPALIDAD DE CARQUIN	Carquin	Carquin	1,798	1,798	28/06/2018	0	0	7	
5	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA	Santa María	Santa Maria	15,559	15,559	5 y 8/06/2018	20	0	0	
6	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	La Perlita	Vegueta	3,421	3,250	18/06/2018	5	0	0	
7	MUNICIPALIDAD DE VEGUETA	La Villa	Végueta	1,100	1,100	21/06/2018	5	0	0	
8	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Medio Mundo	Vegueta	2,808	2,808	11/06/2018	5	0	0	



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

JUNIO 2018 - URBANO



Nº	Sistema	Localidad	Distrito	Población		TOMA DE MUESTRA	CALIDAD		
							FÍSICO - QUÍMICO		
				Total (hbtes.)	Servida (hbtes.)	Fecha de Muestreo	Cloro Residual (ppm)		
							Riesgo	Mediano Riesgo	Segura
							0.0 - < 0.3 mg/l	0.3 mg/l - < 0.5mg/l	> 0.5 mg/l
9	COMITÉ DE AGUA	AA.HH. 09 de Octubre	Sayán	3,421	3,250	13 y 23/06/2018	18	0	0
10	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	La Merced	Sayán	1,440	1,440	11/06/2018	10	0	0
11	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Pachangara	Pachangara	1,263	1,263	14 y 21/06/2018	36	0	0
12	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Churin	Pachangara	1,263	1,263	20/06/2018	10	0	0
13	MUNICIPALIDAD MENOR DE TINTA	Tinta	Oyón	500	500	12 y 18/06/2018	0	0	7
14	MUNICIPALIDAD DE OYÓN	Oyón	Oyón	11,370	10,233	28/06/2018	4	0	0



VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

JUNIO 2018 - RURAL



Nº	Sistema	Localidad	Distrito	Población		TOMA DE MUESTRA	CALIDAD		
							FÍSICO - QUÍMICO		
							Cloro Residual (ppm)		
				Total (hbtes.)	Servida (hbtes.)		Riesgo	Mediano Riesgo	Segura
1	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Florida	Vegueta	200	200	18/06/2018	5	0	0
2	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Paran	Leoncio Prado	120	120	12/06/2018	10	0	0
3	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Yarucaya	Cochamarca	650	650	2 y 19/06/2018	10	0	0
4	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Mallay	Oyón	658	658	12 y 18/06/2018	10	0	3
5	MUNICIPALIDAD MENOR DE RAPAZ	San Cristobal de Rapaz	Oyón	500	500	13/06/2018	0	0	3
6	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Viroc	Oyón	150	150	15/06/2018	0	0	3
7	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Quichas	Oyón	70	70	14/06/2018	0	0	3
8	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Nava	Oyón	80	80	12/06/2018	0	0	3
9	MUNICIPALIDAD MENOR DE AYARPONGO	Ayarpongo	Pachangara	300	300	20/06/2018	10	0	0
10	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA	Huaycho	Ihuarí	200	200	13/06/2018	20	0	0